已施工中压燃气PE管
参见《厦门古玩城中压燃气管道预留工程（共有预留）》
（工程号：2024222G 日期：224.05）

穿越段dn110

入土点

9.5-dn90
红线外

20.0-dn90
红线外

M1

明设钢管D89×4沿挡土墙敷设
红线外

悬挂式调压箱1
防雷接地做法参见华润燃气企业标准—《常见工程通用图集》(Q/CRG 1011-2024)-88页

新开三通dn110×90×110

用地红线

水平管沿围墙外侧敷设
红线外

M2

水平管沿围墙内侧敷设

水平管沿围墙内侧敷设
红线内

预留餐饮厨房用气热负荷650KW

5.0-dn90

15.0-dn90

8.0-dn90
红线外

用地红线

水平管沿建筑外墙敷设

10.0-dn63

悬挂式调压箱2

M3

预留餐饮厨房用气热负荷650KW

悬挂式调压箱3
防雷接地做法参见华润燃气企业标准—《常见工程通用图集》(Q/CRG 1011-2024)-88页

预留餐饮厨房用气热负荷650KW

和通路口站

仙岳路

鹭莲不锈钢厂

总平面图

1:500

注：当与现状管线接驳施工时，应进一步核实现状管道的管径、管位、管材、压力等级等资料，并按有关规范的要求进行与现状管线的接驳施工作业。

专业	负责人签名	日期	专业	负责人签名	日期

厦门华润燃气工程设计有限公司 市政（城镇燃气）乙级 证号:A235006268	审定	项目负责人	专业负责人	审核	校核	设计	制图	工程名	仙岳路8号燃气管道预留工程	工程号	2025347G	建设单位	厦门华润燃气有限公司
		张小莉		孙建华	钟德荣	张小莉	张小莉	分项名	公建	分项号	01	图别	施工
				孙建华	钟德荣			图名	总平面图	图号	燃气7-6	比例	1:500
										任务号		类别	
										日期	2025.06		